



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4826113

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5-400HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TeM5-400HU 商 标: <b>Tache</b> 样品数量: 2 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-09-12 完成日期: 2025-09-22	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2 - 2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeM5-400HU;

Ue: AC800V、AC1140V; Ui: 1250V; Uimp: 12kV;

In: 225A、250A、315A、320A、350A、400A;

AC800V: Ics: M 型: 40kA; H 型: 50kA; Icu: M 型: 50kA; H 型: 50kA;

AC1140V: Ics: M 型: 20kA; H 型: 20kA; Icu: M 型: 20kA; H 型: 20kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;

脱扣级别(带电动机保护的断路器): 20;

极数: 3P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: Us: AC230V、AC400V;

配用的辅助触头: 1NO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC;

Ith: 6A; AC-15: AC380V/1A; DC-13: DC220V/0.15A;

主检: 温共磊	签名: 温共磊	日期: 2025-11-24
---------	---------	----------------

审核: 倪小艳	签名: 倪小艳	日期: 2025-11-24
---------	---------	----------------

签发: 王建新	签名: 王建新	日期: 2025-11-24
---------	---------	----------------



样品编号:

TeM5-400HUM/3300 固定式 3P Ue: AC1140V In: 400A: #1、#2  
本报告部分数据引用编号为 02401-22119Y20302、02402-23119Y22029、  
02402-23119Y22322 的检测报告。

备注

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250811
首页	√	1	01601-DWRY250811
报告组成	√	1	01601-DWRY250811
安全型式试验报告	√	33	01601-DWRY250811
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验