



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307838976

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGB3ZB-63H、TGB3ZB-63L; Uimp: 6kV; Ui: 1000V; Ue: DC250V、DC440V; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; TGB3ZB-63H: Icu=Ics: 10kA(DC250/440V); TGB3ZB-63L: Icu=Ics: 20kA(DC250V), Icu: 20kA, Ics: 10kA(DC440V); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 接线方式: 2P 外形; 所有极均为保护极; 适用于隔离; 适用于 PV; 接线方式见

附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 30 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307838976

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGB3ZB-63H、TGB3ZB-63L 产品接线示意图：



1. + 电压源正极，- 电压源负极。
2. L+ 负载正极，L- 负载负极。
3. 本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司