



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304836521

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

TeR5-38 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 9-13A, 12-18A, 17-25A, 23-32A,
30-38A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20; 配用的辅助触头 (本体):
1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.64A, 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 26 日 有效期至: 2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

