



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307837963

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TeM5-400HU; Ue: AC800V、AC1140V; Ui: 1250V; Uimp: 12kV; In: 225A、250A、315A、320A、350A、400A; AC800V: Ics: M 型: 40kA; H 型: 50kA; Icu: M 型: 50kA; H 型: 50kA; AC1140V: Ics: M 型: 20kA; H 型: 20kA; Icu: M 型: 20kA; H 型: 20kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz; 脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 20; 极数: 3P; 产品适用于隔离; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC230V、AC400V; 配用的辅助触头: 1NO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC380V/1A; DC-13: DC220V/0.15A; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 26 日 有效期至: 2030 年 12 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307837963

证书附页: 第 1 页 共 1 页

Te M 5 - 400 HU □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业特征代号
(2)塑料外壳式断路器
(3)设计序号
(4)壳架等级电流(A): 400
(5)电压等级: HU: 高电压
(6)分断等级代号: M: 较高分断型; H: 高分断型
(7)极数代号: 3: 3P;
(8)脱扣器型式: 2: 电磁式脱扣器; 3: 热磁式脱扣器
(9)附件代号:

- 00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
20: 单辅助触头
30: 欠压脱扣器
40: 分励脱扣器+单辅助触头
50: 分励脱扣器+欠压脱扣器
60: 双辅助触头
70: 欠压脱扣器+单辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
38: 报警触头+欠压脱扣器
48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
68: 报警触头+双辅助触头
78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
80: 分励脱扣器+两组辅助触头

(10)用途代号: 配电保护: 无; 电动机保护: 2

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司