



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302838257

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

TeW3FGDC-2500HU; Ue: DC1500V; Uimp: 15kV; Ui: 1600V; Ith=In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A; Icw: 50kA/1s; Icm: 50kA; 使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2; 接线方式: 4P 外形, 接线方式见附页; 辅助触头 (4NO4NC, 5NO5NC, 6NO6NC, 7NO7NC, 8NO8NC, 9NO9NC); Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13:Ue/Ie: DC24V/2.48A; DC110V/0.55A; DC220V/0.27A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 12 月 26 日 有效期至: 2030 年 12 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302838257

证书附页：第 1 页 共 1 页

直流接线图如下（4 极串：C 型）



C 型接线方式

注：接线方式无极性要求，并且同时适用于上进线和下进线。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司