



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4826108

产品名称：万能式断路器

型 号：TeW3F-5000、TeW3F-5000HU

检测机构：浙江省检验检疫科学研究院



样品名称: 万能式断路器 型 号: TeW3F-5000、 TeW3F-5000HU 商 标: TENGEN 样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-10-27 完成日期: 2025-11-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2—2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeW3F-5000: Ue: AC690V; In: 3200A、3600A、4000A、5000A; Ui: 1500V;

Uimp: 12kV; Icu: 100kA/690V; Ics: 100kA/690V; Icw: 100kA/1s/690V;



TeW3F-5000HU: Ue: AC800V、AC1140V; In: 3200A、3600A、4000A、5000A; Ui: 1500V;

Uimp: 12kV; Icu: 70kA/800V、65kA/1140V; Ics: 70kA/800V、65kA/1140V;

Icw: 70kA/1s/800V、65kA/1s/1140V;

适用频率: 50/60Hz; 适用于隔离;

选择性类别: B 类; 极数: 3P;

主检: 温共磊 签名:  日期: 2025-11-28
审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-28
签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-28



备注	<p>1. 试品编号: TeW3F-5000HU/3P/Ue:800V/In:5000A/Ics:70kA: #1、#2、#3 本报告部分数据引用编号为 02401-22119Y20175-S 的检测报告</p>
----	--

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250974
首页	√	1	01601-DWRY250974
报告组成	√	1	01601-DWRY250974
安全型式试验报告	√	31	01601-DWRY250974
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验