



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640542

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGB3Z-63, TGB3Z-63H; U_i : 1000V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P), DC80V (1P 外形), DC125V (2P 外形); I_n : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; I_{cs} : 6kA (TGB3Z-63, AC/DC), 7.5kA (TGB3Z-63H, AC), 10kA (TGB3Z-63H, DC); I_{cu} : 6kA (TGB3Z-63, AC/DC), 10kA (TGB3Z-63H, AC/DC); 选择性类别: A; 50/60Hz; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 11 日 有效期至: 2029 年 06 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释



直流接线示意图:



3. 本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司