



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他

申请编号: A2025CCC0302-4874605
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13□-250/□□□, HD13□-200/□□□

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称：刀开关</p> <p>型 号：HD13□-250/□□□， HD13□-200/□□□</p> <p>商 标：TENGEN</p> <p>样品数量：17 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2025-10-20</p> <p>完成日期：2025-12-24</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清 经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开 发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>HD13□-250/□□□，HD13□-200/□□□</p> <p>Uimp: 12kV;</p> <p>Ui: 1250V;</p> <p>Ith: 250A;</p> <p>Ue: AC415V/690V/800V/1140V;</p> <p>Ie: 250A, 200A;</p> <p>Icw: 10kA/1s; Iq: 50kA(仅 AC-21B)</p> <p>Icm(峰值): 17kA (仅 AC-21B) ;</p> <p>使用类别: AC-20A(Ue:AC415/690/800/1140V); AC-21B(Ue:AC415V);</p> <p>极数: 3P, 4P;</p> <p>适用频率: 50Hz</p>	
<p>主检: 孙艳霞 日期: 2026.01.08</p>	<p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2026 年 01 月 08 日</p>
<p>审核: 刘威 日期: 2026.01.08</p>	
<p>签发: 倪群福 日期: 2026.01.08</p>	
<p>备注：无</p>	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0302-4874605
首页	√	1	00901-A2025CCC0302-4874605
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0302-4874605
安全型式试验报告	√	59	00901-A2025CCC0302-4874605
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验