



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2025CCC0307-4909375  
(任务编号)

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：TGM3DCB-800E、TGM3DCB-800M

检测机构：福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGM3DCB-800E、 TGM3DCB-800M 商 标: / 样品数量: 16 台+附件 样品来源: 送样 收样日期: 2025-11-20 完成日期: 2025-12-29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM3DCB-800E、TGM3DCB-800M;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: DC250V; In: 500、630、700、800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

E型 Ics=Icu=40kA, Icw: 10kA/0.1s; M型: Ics=Icu=70kA, Icw: 10kA/0.1s;

选择性类型: B类; 极数: 2P; 适用于隔离用;

配用的辅助触头、报警触头 (CCC证书编号: 2024010305676154):

辅助触头 (1NO1NC、2NO2NC)、报警触头 (1NO1NC);

OF-M3, SD-M3: Ith: 6A; Ui: 690V; Uimp: 4kV;

AC-15:AC380/400/415V/1A; DC-13:DC110/220/250V/0.15A

主检: 郑生海	日期: 2025-12-29
审核: 陈桂海	日期: 2026-01-04
签发: 陈桂海	日期: 2026-01-05



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-25DQ0114
首页	√	1	02501-25DQ0114-S
报告组成	√	1	02501-25DQ0114-S
安全型式试验报告	√	104	02501-25DQ0114-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：  
P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验