

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2025CQC012010-1402512
(任务编号)

产品名称: 太阳能光伏系统保护用熔断体

型 号: RT18GS-PV

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 太阳能光伏系统保护用熔断体 型号: RT18GS-PV 数量: 6 收样日期: 2025-12-05 完成日期: 2025-12-30 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号															
试验结论: 合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT18GS-PV: Un: DC1500V; In: 2A、4A、6A、8A、10A、12A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、35A; 额定分断能力: 33kA ; 分断范围: g ; 使用类别: gPV;																
签发人: 马琳 签名:  签发日期: 2026-01-05																
备 注: <table><tr><th>变更信息</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>[12]产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化</td><td>GB/T 13539.6-2013</td><td>GB/T 13539.6-2024</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC23012400785</td></tr><tr><td>原证书检测机构/报告编号</td><td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td><td>03601-A-23D0112-S、 03601-A-24C0061-S</td></tr><tr><td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td></tr></table>		变更信息	变更前	变更后	[12]产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 13539.6-2013	GB/T 13539.6-2024	原证书编号	CQC23012400785		原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-23D0112-S、 03601-A-24C0061-S	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后														
[12]产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 13539.6-2013	GB/T 13539.6-2024														
原证书编号	CQC23012400785															
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-23D0112-S、 03601-A-24C0061-S														
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1CY251042
首页	√	1	C-06801-1CY251042
报告组成	√	1	C-06801-1CY251042
安全型式试验报告	√	13	C-06801-1CY251042-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1CY251042

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验