



报告编号: 00901-V2026CQC012010-1412459



240008343976



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号: V2026CQC012010-1412459

(任务编号)

产品名称: 光伏熔断体

型 号: RT18H(S)-PV

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 光伏熔断体	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型 号: RT18H(S)-PV	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标: TENGEN	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 6 台	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
收样日期: 2026-01-09	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路
完成日期: 2026-01-14	332 号

试验结论: 依据 GB/T13539.6-2024 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18H(S)-PV

Un:DC1500V;

In: 2A,4A,6A,8A,10A,12A,15A,16A,20A,25A, 30A,32A;

额定分断能力:15 kA;

分断范围和使用类别:gPV

主检: 刘威 日期: 2026.01.16

审核: 陈晓军 日期: 2026.01.16

签发: 陈晓军 日期: 2026.01.16

(检测机构名称、盖章)

2026 年 01 月 16 日

备注:

	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC17012177574	
原测试报告编号	00901-V2017CQC012010-326555	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

序号和名称	变更前	变更后
标准换版	GB/T13539.6-2013	GB/T13539.6-2024
熔管供应商删除	咸阳亿科电子瓷业有限公司 余姚市阳明工业瓷厂 乐清市乐陶电气有限公司 乐清市纯泰电器电瓷厂	余姚市阳明工业瓷厂 乐清市纯泰电器电瓷厂
熔体供应商删除	瑞安展鹰电气科技有限公司 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司	福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司
填料供应商删除	海南昌江石英砂有限公司 福州晶恒硅砂有限公司 温州市瑨珉石英硅有限公司	海南昌江石英砂有限公司 福州晶恒硅砂有限公司