



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307844784

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

TGM3DCB-125E、TGM3DCB-125S;Ui: 1000V;Uimp: 8kV;Ue: DC250V;In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;过电流脱扣器类型: 热磁式;Ics: E 型: 40kA、S 型: 50kA;Icu: E 型: 40kA、S 型: 70kA;Icw: 3kA/0.1s;选择性类别: A;适用于隔离;配用的辅助触头和报警触头: 辅助触头 (1NO1NC、2NO2NC)、报警触头 (1NO1NC);Ith: 3A; AC-15: AC380/400/415V/0.4A;DC-13: DC110/220/250V/0.2A;3P 外形,2 极串;直流接线方式及型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 01 月 28 日 有效期至: 2031 年 01 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2026010307844784

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG M 3 DCB - □ □ □ / 2 □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业特征代号：TG  
(2) 塑料外壳式断路器：M  
(3) 设计代号：3  
(4) 产品类型代号：DCB-选择性直流塑料外壳式断路器  
(5) 壳架电流代号：125  
(6) 短路分断能力级别：E：经济型；S：中等分断型  
(7) 操作方式代号：无：直接操作；Z：转动手柄型；  
(8) 极数代号：2：2极  
(9) 脱扣器型式：4：热动-短延时-电磁（三段式保护）  
(10) 附件代号：  
00 无附件  
08 报警触头  
10 分励脱扣器  
20 辅助触头  
28 辅助触头+报警触头  
60 二组辅助触头  
(11) 短路短延时时间代号：  
I 短路短延时时间 15ms；II 短路短延时时间 30ms；III 短路短延时时间 60ms

直流接线图：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司