



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010302841757

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD13□-400/□□□;Uimp: 12kV;Ui: 1250V;Ith: 400A;Ue: AC415V/690V/800V/1140V;Ie: 400A;Icw:
15kA/1s;Iq: 50kA(仅 AC-21B);Icm(峰值): 30kA(仅 AC-21B);使用类别:
AC-20A(Ue:AC415/690/800/1140V); AC-21B(Ue:AC415V);极数: 3P, 4P;适用频率: 50Hz;型号解释
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026 年 01 月 13 日 有效期至: 2031 年 01 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010302841757

证书附页: 第 1 页 共 1 页

□ □ □ - □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) “HD” 表示单投刀开关;
- (2) 设计代号: 13: 中央杠杆操作机构式;
- (3) 附加代号可不注: “BX” 表示旋转式操作、无 “BX” 表示杠杆式操作;
- (4) 额定工作电流 (A): 400;
- (5) 极数: 3-3P、4-4P;
- (6) 0 表示不带灭弧罩; 1 表示有灭弧罩;
- (7) “E” 表示改进型(E 系列为黑色安装板与黄色安装板)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司