



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他

申请编号： A2025CCC0302-4874597
(任务编号)

产品名称： 刀开关

型 号： HD13□-400/□□□

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：刀开关 型 号：HD13□-400/□□□ 商 标：TENGEN 样品数量：15 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-10-20 完成日期：2025-12-24	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HD13□-400/□□□ Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 400A; Ue: AC415V/690V/800V/1140V; Ie: 400A; Icw: 15kA/1s; Iq: 50kA(仅 AC-21B); Icm(峰值): 30kA（仅 AC-21B）; 使用类别: AC-20A(Ue:AC415/690/800/1140V); AC-21B(Ue:AC415V); 极数: 3P, 4P; 适用频率: 50Hz	
主检：孙艳霞 日期：2026.01.08	(检测机构名称、盖章) 2026 年 01 月 08 日
审核：刘威 日期：2026.01.08	
签发：倪群福 日期：2026.01.08	
备注：无	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0302-4874597
首页	√	1	00901-A2025CCC0302-4874597
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0302-4874597
安全型式试验报告	√	51	00901-A2025CCC0302-4874597
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验