

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2025CQC012010-1402511
(任务编号)

产品名称: 浙江天正电气股份有限公司
型 号: RT18G-PV

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 太阳能光伏系统保护用熔断体	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号: RT18G-PV	生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
数量: 6	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
收样日期: 2025-12-24	
完成日期: 2025-12-31	
样品来源: 企业送样	

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18G-PV: Un: DC1500V; In: 2A、4A、6A、8A、10A、12A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、45A、50A; 额定分断能力: 30kA ; 分断范围和使用类别: gPV;

签发人: 马琳

签名: 马琳

签发日期: 2026-01-05

备注:

变更信息	变更前	变更后
[12]产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 13539.6-2013	GB/T 13539.6-2024
原证书编号	CQC22012335675	
原证书检测机构/ 报告编号	浙江省机电产品质量检测所有 限公司	C-06801-1C220120
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1CY251043
首页	√	1	C-06801-1CY251043
报告组成	√	1	C-06801-1CY251043
安全型式试验报告	√	13	C-06801-1CY251043-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1CY251043

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验