



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671841

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

TGC1-0911,TGC1-0911N,TGC1-1211,TGC1-1211N,TGC1-1811,TGC1-1811N,TGCG-0911,TGCG-0911N,
TGCG-1211,TGCG-1211N,TGCG-1811,TGCG-1811N,TGCJH-0911,TGCJH-0911N,TGCJH-1211,TGCJH-1211N,
TGCJH-1811,TGCJH-1811N,TGCK-0911,TGCK-0911N,TGCK-1211,TGCK-1211N,TGCK-1811,TGCK-1811N,
TGC1-0911x,TGC1-0911xN,TGC1-1211x,TGC1-1211xN,TGC1-1811x,TGC1-1811xN;具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671841

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGC1-0911,TGC1-0911N,TGC1-1211,TGC1-1211N,TGC1-1811,TGC1-1811N,TGC
G-0911,TGCG-0911N,TGCG-1211,TGCG-1211N,TGCG-1811,TGCG-1811N,TGCJ
H-0911,TGCJH-0911N,TGCJH-1211,TGCJH-1211N,TGCJH-1811,TGCJH-1811N,T
GCK-0911,TGCK-0911N,TGCK-1211,TGCK-1211N,TGCK-1811,TGCK-1811N,TG
C1-0911x,TGC1-0911xN,TGC1-1211x,TGC1-1211xN,TGC1-1811x,TGC1-1811xN;
Ith:25A(TGC1-0911,TGC1-0911x,TGC1-0911N,TGC1-0911xN,TGCG-0911,TGCG-
0911N,TGCJH-0911,TGCJH-0911N,TGCK-0911,TGCK-0911N),
25A(TGC1-1211,,TGC1-1211x,TGC1-1211N,,TGC1-1211xN,TGCG-1211,TGCG-12
11N,TGCJH-1211,TGCJH-1211N,TGCK-1211,TGCK-1211N),
32A(TGC1-1811,TGC1-1811x,TGC1-1811N,TGC1-1811xN,TGCG-1811,TGCG-181
1N,TGCJH-1811,TGCJH-1811N,TGCK-1811,TGCK-1811N);
Ui:690V;Uimp:6kV;
TGC1-0911,TGC1-0911x,TGCG-0911,TGCJH-0911,TGCK-0911:
AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A
AC-3:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:9A
Ue:AC660V/690V Ie:6.6A
AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:3.5A
Ue:AC660V/690V Ie:1.5A
TGC1-0911N, TGC1-0911xN, TGCG-0911N,TGCJH-0911N,TGCK-0911N:
AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A
AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:3.5A
Ue:AC660V/690V Ie:1.5A
TGC1-1211, TGC1-1211x,TGCG-1211,TGCJH-1211,TGCK-1211:
AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A
AC-3:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:12A
Ue:AC660V/690V Ie:8.9A
AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:5A
Ue:AC660V/690V Ie:2A
TGC1-1211N, TGC1-1211xN,TGCG-1211N,TGCJH-1211N,TGCK-1211N:
AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:25A
AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:5A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671841

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Ue:AC660V/690V Ie:2A
TGC1-1811, TGC1-1811x, TGCG-1811, TGCJH-1811, TGCK-1811:
AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:32A
AC-3:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:18A
Ue:AC660V/690V Ie:12A
AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:7.7A
Ue:AC660V/690V Ie:3.8A
TGC1-1811N, TGC1-1811xN, TGCG-1811N, TGCJH-1811N, TGCK-1811N:
AC-1:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:32A
AC-4:Ue:AC220V/230V;380V/400V Ie:7.7A
Ue:AC660V/690V Ie:3.8A
Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50Hz;
AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,AC415V,50/60Hz;
使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;
极数:3P;IP20;
配用的辅助触头(1NO,1NC,2 对):Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A, AC220V/1.6A
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号解释:

$\frac{\text{TG}}{(1)} \quad \frac{\text{C}}{(2)} \quad \frac{\square}{(3)} - \frac{\square\square}{(4)} \quad \frac{11}{(5)} \quad \frac{\square}{(6)} \quad \frac{\square}{(7)}$

- (1)企业代号
- (2)交流接触器
- (3)设计序号 (1、G、JH、K 根据不同的销售渠道来命名)
- (4)AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流
- (5)辅助触头种类和对数 (11:1NO+1NC)
- (6)常规: 省略不写为派生款; x: 常规款
- (7)常规: 省略不写; N: 可逆式交流接触器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司