



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654493

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

苏州安来强电子科技有限公司
苏州市高新区泰山路 599 号 4# 厂房四层北

产品名称和系列、型号、规格

直流接触器

TGEVC1-10, TGEVC1-30, TGEVC1-50;Ui:1500V;Uimp:4kV;Ith:55A;
Ue/Ie:DC450V/10A/30A/50A,DC750V/900V/1000V/1500V/10A; 使用类别:DC-1:
Us:DC6V,DC12V,DC24V,DC28V,DC36V,DC48V,DC72V; 极数:1P; 型号解释详见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月11日 有效期至:2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654493

证书附页：第 1 页 共 1 页

TG	EV	C	1	□	□	□	□	□	□	□
										安装方式：无：立式；Y：卧式
										线圈引出方式：无：带引出线；B：引出线+端子；
										辅助触头：无：不带辅助；A：1NO；C：1NC；
										Z：1NO+1NC
										带节能模块：无：单线圈，不带节能板；P：双线圈节
										能板；K：宽电压
										线圈电压：6V,12V,24V,28V,36V,48V,72V
										触头极性：无：有极性；W：无极性
										额定电流：10:10A;30:30A;50:50A(DC450V 下)
										设计代号
										接触器
										新能源
										企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司